

NUMERO LICITACION
NOMBRE ESTABLECIMIENTO
UBICACIÓN
NOMBRE DE LA LICITACION

	REGION	RM SO
Arcoíris	PROVINCIA	
Reina Luisa 6350	COMUNA	Peñalolén

Especificaciones Técnicas

1.- Cocinas

Modificación fogones a 50 cm de altura.

Se deberá adaptar fogones a una altura de 50 cm. Así permitir el correcto funcionamiento de la misma. Para ello se deberá cortar patas, modificando la platina de sujeción.

Reparación malla mosquitera puerta

Se deberá adaptar malla mosquitera dejándola operativa y en total funcionamiento para vano de puerta de cocina.

2.- Sala cuna 1

Instalación de caja 30x30 para sistema de alarmas

Se deberá instalar tablero eléctrico en muro sur para cubrir cableado de corrientes débiles.

3.- Salas

Sujeción de puertas.

Se deberá instalar cadena de sujeción en todas las puertas exteriores del recinto. Cumpliendo el buen funcionamiento e impida el cierre brusco en puertas.

4.- Rampas

Instalación de cintas adherentes.

Se deberá instalar cinta antideslizante 3M en todas las rampas y gradas de alto tránsito.

5.- Contra huellas

Pintura amarilla oleo brillante

Se deberá aplicar pintura amarilla marca Sherwin Williams o similar en todas las áreas con contrahuellas del recinto con su respectiva huincha de advertencia de desnivel.

6.- Caseta de gas

Picaporte y candado (4 por caseta)

En esta partida deben incluirse todos los elementos que permitan un perfecto funcionamiento de todas las puertas (pestillos, tiradores, picaportes, candado). Los candados deberán ser marca ODIS, candado forjado 750 cp. 46mm. Así dar un correcto funcionamiento de fijación en puertas.

7.- Calefón

Se deberá instalar calefón junkers 16 lts alimentados por red específica con el suministro de gas licuado.

8.- Pasillo

Cámara de registro para llave de paso subterránea

Se deberá instalar marco y tapa de hormigón cuadrado de 40x40cm, marca Grau, Bottai o similar para llave de paso subterránea.

Instalación de pestillos en rejas separadoras de patio

Se deberá instalar pestillo en todas las rejillas exteriores del recinto. Marca y modelo será establecido en terreno por la ITO.

9.- Bodega de alimentos

Instalación de extractor de aire embutida

Se deberá instalar extractor de aire cuadrado 8" 580 m³/h 20AUH – marca Airolite. Para bodega de alimentos. Dicha ubicación será prevista por la ITO

10.- Canaletas salas

Se deberá instalar canales de aguas lluvias, asegurando su correcto funcionamiento y la más rápida evacuación de las aguas lluvias, otorgándole las pendientes acorde para su buen uso. Las bajadas de aguas lluvias se considera en plancha lisa de fierro galvanizado de 0.5mm de espesor, de dimensiones rectangulares de 10x5cm, afianzadas a los muros con tres abrazaderas y tornillos de sujeción galvanizados.

El contratista podrá proponer el uso de bajadas de aguas lluvias compuesta por tubos de pvc de 110mm, lo que será evaluado por la ITO. Todas las bajadas de agua deben ser pintadas según color de los muros.

11.- Patio trasero y lateral.

Compactar maicillo.

Se deberá compactar maicillo existente considerando capas mínimas de 4 cm. Debidamente limpias de material orgánico o piedras, dejando un color uniforme y granulometría pareja. Antes de compactar se deberá nivelar el suelo.